

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(г.Пенза ул. Дзержинского,5, тел. 68-13-45, E-mail: penzago@pnz. ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(г. Пенза ул. Б. Радишевская,12, Телефон: 68-17-77 Факс: 68-17-77, E-mail: obryv@sura.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЛУНИНСКОГО,
ИССИНСКОГО И МОКШАНСКОГО РАЙОНОВ
(Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Социальная, д.1, Телефон:8 (841-61) 3-15-79 , E-mail: ondlunino@mail.ru)

Предписание № 51 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школы с. Болотниково; директору Груниной М.М.

во исполнение решения главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Серова А.Г.. № 51 от 02 июня 2022 года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- 09 июня 2022 года была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Шимкиным Евгением Олеговичем территории, здания и помещения МБОУ ООШ с. Болотниково, по адресу: Пензенская область, Лунинский район, с. Болотниково, ул. Мира, д. 60;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в присутствии: директора МБОУ ООШ с. Болотниково Груниной М.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
с. Болотниково , ул. Мира, 60				
1	Деревянные конструкции сценической коробки в помещении актового зала не обработаны огнезащитным составом.	Основание: п. 95 ППР (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	29.08.2022г.	
2	В помещении столовой электрическая проводка проложена по горючему основанию.	Основание: пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	29.08.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы**



Шимкин Е.О.
(ФИО)

Предписание для исполнения получил (-а):

Директор МБОУ ООШ с. Болотниково

(подпись)

Грунина М.М.
(ФИО)

"09" июня 2022 г.

№	Наименование выявленного нарушения	Структурная единица (статья, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-их) нарушены	Срок устранения нарушения
1	Отсутствие противопожарного разграничения помещений	Статья 15.1.1. КоАП РФ	09.06.2022
2	Отсутствие противопожарных преград	Статья 15.1.2. КоАП РФ	09.06.2022